

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16623

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany
Hersteller	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany
Produkt	ZZ-STEINE 170 BDS-N KABEL
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus schaumschichtbildenden Formteilen (ZZ-Steine aus Brandschutzschaum 170 BDS-N), D Schott=170mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=1,0m ² geprüfte Fläche in Decke=0,7m ²
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3743/0584' (21.07.2004), Prüfbericht '3609-9154' (11.02.2005), Prüfbericht '3227/3225' (26.10.2005)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Ausstelldatum	09.11.2011
Ersetzt Anerkennung vom	22.12.2006

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 16623

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	
Fabricant	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany	
Produit	ZZ-STEINE 170 BDS-N KABEL	
Description	Obturation combinée pour câbles en préformé formant une couche de mousse (blocs ZZ en mousse anti-feu 170 BDS-N), E obturation=170mm, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm	
Utilisation	Surface testée dans paroi=1,0m2 Surface testée dans plafond=0,7m2	
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3743/0584' (21.07.2004), Prüfbericht '3609-9154' (11.02.2005), Prüfbericht '3227/3225' (26.10.2005)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2016	
Date d'édition	09.11.2011	
Remplace l'attestation du	22.12.2006	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

